

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий *: КНМ 62220061000200813680 от 13.01.2022 г.

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10885806>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(МЧС РОССИИ)

Главное управление МЧС России по Рязанской области
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 11,
тел.: (4912) 28-04-28, электронная почта: gu@62.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Касимову,
Касимовскому, Пителинскому районам управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области
(ОНД и ПР по городу Касимову, Касимовскому, Пителинскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области)
(наименование органа государственного пожарного надзора)

391300, Рязанская область, г. Касимов, пл. Соборная, д. 4,
тел.: (49131) 2-28-05, электронная почта: ondkasimov@62.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя школа № 4» муниципального образования – городской округ
город Касимов**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора по городу Касимову, Касимовскому, Пителинскому районам Рязанской области по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Касимову, Касимовскому, Пителинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области Юдина Григория Анатольевича № 2 от «13» января 2022 года в период с «24» января 2022 г. по «28» января 2022 г. проведена плановая выездная проверка в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица – директор МБОУ «СШ № 4» Трифонова Лариса Александровна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
Общие требования:				
1.	Оборудовать системой пожарной сигнализации чердачные помещения зданий школы.	ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4, п. 4.8, п.п. 42 таблицы 3 - «Помещения» свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС РФ от 20.07.2020 N 539; п. 4, п. 14, табл. 3 Норм пожарной безопасности (НПБ 110-03) «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утвержденных приказом МЧС РФ от 18.06.2003 N 315.	До 05.09.2022г.	
2.	Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского и производственного назначения в зданиях школы с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и класса зоны на входной двери данных помещений с наружной стороны.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	До 05.09.2022г.	
Здание школы МБОУ «СШ № 4» по адресу: Рязанская область, г. Касимов, ул. 50 ВЛКСМ, д. 26 б:				
3.	Оборудовать электрические светильники (лампочки) в помещениях подвального этажа и в кабинете заместителя директора на	абзац «в» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Россий-	До 05.09.2022г.	

	втором этаже здания школы колпаками (рассеивателями).	ской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479.		
4.	Освободить помещения подвального этажа от мебели и других горючих предметов и запретить в дальнейшем их использование для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.	абзац «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479.	До 05.09.2022г.	
5.	Убрать из-под лестничных маршей и с лестничных площадок подвального этажа вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы, и запретить в дальнейшем их размещение (хранение) в указанных местах.	абзац «к» п. 16 и абзац «б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479.	До 05.09.2022г.	
6.	Оборудовать системой пожарной сигнализации помещения подвального этажа.	ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4, п. 4.8, п.п. 48 таблицы 3 - «Помещения» свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС РФ от 20.07.2020 N 539; п. 4, п. 14, п.п. таблицы 3 - Помещения Норм пожарной безопасности (НПБ 110-03) «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утвержденных приказом МЧС РФ от 18.06.2003 N 315.	До 05.09.2022г.	
7.	Установить световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом из помещения спортивного зала, ведущий через лестничную клетку непосредственно наружу.	ч. 3 ст. 4, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.11 норм пожарной безопасности (НПБ 104-03) «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», утвержденных Приказом МЧС РФ от 20.06.2003 № 323; п. 5.3 свода правил СП 3.13130.2009 "Системы противопо-	До 05.09.2022г.	

		пожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 173.		
8.	Убрать с лестничных площадок и маршей лестницы, ведущей из помещения спортивного зала к эвакуационному выходу, различные изделия, вещи, мебель, спортивный инвентарь, оборудование и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации и запретить в дальнейшем их размещение (хранение) в указанных местах.	абзац «б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479.	До 05.09.2022г.	
9.	Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров (замков) дверей эвакуационного выхода из помещения спортивного зала.	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	До 05.09.2022г.	
Здание школы МБОУ «СШ № 4» по адресу: Рязанская область, г. Касимов, ул. Московская, д. 67:				
10.	Внести изменения в декларацию пожарной безопасности в связи со сменой собственника (законного владельца) объекта защиты.	ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	До 05.09.2022г.	
11.	Обеспечить наличие исправных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479.	До 05.09.2022г.	
12.	Оборудовать системой пожарной сигнализации хозяйственно-кладовое помещение в зоне музея «Быт и промыслы мещерского края» на первом этаже здания школы.	ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4, п. 4.8, таблицы 3 – «Помещения» свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», утвержденных от 20.07.2020 N 539; п. 4, п. 14, таблица 3 Норм по-	До 05.09.2022г.	

		жарной безопасности (НПБ 110-03) «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утвержденных приказом МЧС РФ от 18.06.2003 N 315.		
13.	Восстановить двери в перегородках, отделяющих лестничные клетки от примыкающих коридоров на втором этаже здания школы.	ч. 19 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 свода правил СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. N 194.	До 05.09.2022г.	
14.	Закрывать на замок дверь чердачного помещения, в котором по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей. На двери указанного помещения разместить информацию о месте хранения ключей.	п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479.	До 05.09.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБДОУ «СШ № 4» Трифонова
Лариса Александровна

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

« 28 » 01 2022 года


М.П.


(подпись)

Старший инспектор отдела НД и ПР по городу Касимову, Касимовскому, Пителинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области капитан внутренней службы
Бородачев Дмитрий Николаевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)





(подпись)

Заместитель начальника отдела НД и ПР по городу Касимову, Касимовскому, Пителинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области подполковник внутренней службы
Нелин Александр Викторович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)




(подпись)

<*> Отметка размещается в правом углу после реализации указанных действий.