

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 4»  
муниципального образования – городской округ город Касимов

---

391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 26 б, тел. (49131) 2-29-63,  
факс: 2-28-84, E-mail: ksch4@list.ru, ИНН 6226005097, КПП 622601001, ОГРН 1026200863105,  
р/с 40102810345370000051 в Отделение РязаньБанка России//УФК по Рязанской области г. Рязань,  
БИК 016126031, л/с 20596Х59900

Начальнику управления образования и  
молодежной политики  
муниципального образования -  
городской округ город Касимов  
Т.В.Ермаковой  
директора МБОУ «СШ № 4»  
Трифоновой Л.А.

Уважаемая Татьяна Викторовна!

В ответ на Ваш запрос от 04.05.2022 г. относительно проведенных мероприятий по результатам проверки государственного пожарного надзора сообщаем следующую информацию:

- Подана заявка в «РГО ВДПО» для составления сметы и расчета монтажа системы пожарной сигнализации чердачных и подвального помещения здания школы по адресам : ул.50 лет ВЛКСМ д.26 б, Московская д. 67;
- Подана заявка на определение категорирования по взрывопожарной и пожарной безопасности, а так же класса зоны по ПУЭ на дверях помещений складского и производственного назначения в здании школы;
- В помещениях подвального этажа и кабинете заместителя директора по безопасности на втором этаже здания школы, светильники (лампочки) эксплуатируются с надетыми на них колпаками (рассеивателями);
- Помещения подвального этажа освобождены от хранения мебели и других горючих предметов;
- Установлен световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом из помещения спортивного зала, ведущим через лестничную клетку непосредственно наружу;
- На лестничных площадках и маршах, ведущих из помещения спортивного зала к эвакуационному выходу, убран спортивный инвентарь, оборудование, препятствующие безопасной эвакуации ;
- Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода из помещения спортивного зала обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа ;
- Внесены изменения в декларацию пожарной безопасности в связи со сменой собственника, законного владельца объекта защиты ;
- Для работников дежурной смены приобретены исправные средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов;
- Дверь чердачного помещения в ООШ, в котором по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрывается на замок;
- Приобретение дверей , отделяющих лестничные клетки от примыкающих коридоров, и их установка планируется в июле 2022 г.

Директор

Л.А.Трифопова

